

Dotyczy postępowania zakupowego nr TE/5718/2018 na „Projekt i dostawa nowego transformatora BCT30 w ramach zadania: Bloki 1-6 wymiana transformatora BCT w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów”

I. Pytania odnośnie Załącznika nr 1 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna:

1. Pytanie:

W pkt. 1.4.2 Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dokonał montażu nowego transformatora na stanowisku. Proszę uszczegółowić co należy rozumieć poprzez montaż. Czy obowiązkiem Wykonawcy jest montaż ciężki, czy również podłączenie wszystkich obwodów wtórnych i pierwotnych?

Odpowiedź: Zgodnie z praktyką transformator prawdopodobnie będzie dostarczony bez zamontowanego osprzętu (izolatory, chłodnice/radiatory, olej, skrzynka zbiorcza). Wykonawca transformatora dostarcza i wykonuje montaż transformatora w miejscu zainstalowania. Podłączenie obwodów wtórnych i pierwotnych jest poza zakresem postępowania.

2. Pytanie:

W pkt. 1.4.2 Zamawiający wymaga uruchomienia transformatora oraz udziału w 72 godzinnych ruchu próbnym przez Wykonawcę. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem uruchomienie transformatora? Czy Zamawiający zaakceptuje Oświadczenie Wykonawcy o możliwości podania napięcia bez udziału przedstawiciela Wykonawcy?


Odpowiedź: Oświadczenie jest wymagane. W uruchomieniu transformatora/podaniu napięcia i jego ruchu próbnym wymagany jest udział Wykonawcy.


II. Pytania odnośnie Załącznika nr 3 do SIWZ- Projekt Umowy:

1 Wniosek o usunięcie następujących zapisów wzoru umowy:

1. Pkt. 5 w §5: „Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego bez ograniczeń zmian w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. [...]”. Proszę o zmianę zapisu na „Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, może dokonywać zmian w utworze, [...]”
2. Ppkt. 6.2 oraz 6.3 do pkt. 6 w §5: „[...] Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego [...] całość praw majątkowych praw autorskich do utworów nie będących programami komputerowymi, wraz z nośnikami, na których utwór został utrwalony, na następujących polach eksploatacji: [...]”
 - o Ppkt. 6.2: „W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;”
 - o Ppkt. 6.3: „W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. powyższym – publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy.

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
Dział Zakupów
KIEROWNIK

Aleksander Baszak

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
Specjalista ds. Umów

Agnieszka Jankowska