

**Dotyczy postępowania zakupowego nr 10208/GS: Wykonanie instalacji ogrzewania, ciepła technologicznego wentylacji oraz sieci wewnętrznej wody grzewczej w ramach zadania „Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.”**

1. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie zapisu ze Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.14.1 - "Dostawy i prace będą obejmować również zakres niż wymieniony, lecz konieczny do poprawnego działania sieci instalacji, a także wymagany przez obowiązujące przepisy prawne".

**Odpowiedź:** Zakres dostaw Zamawiającego określony jest w pkt. 1.7 Specyfikacji Technicznej i obejmuje:

Dostawy Zamawiającego.


- (1) Projekt budowlany wraz z jego aktualizacją.
- (2) Pozwolenie na budowę.
- (3) Projekty wykonawcze.
- (4) W ZS Zamawiający wykona demontaż grzejników z rur ożebrowanych, a na ich miejsce zamontuje grzejniki z rur stalowych gładkich wraz zaworami.
- (5) Materiały:
  - a) grzejniki z przyłączami kołnierzowymi,
  - b) zawory odcinające z przeciwkołnierzami +śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki,
  - c) zawory równoważące z przeciwkołnierzami +śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki,
  - d) regulatory różnicy ciśnienia z przeciwkołnierzami +śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki,
  - e) odpowietrzniki automatyczne.

Wszystkie pozostałe dostawy i prace są w zakresie Wykonawcy.

2. **Pytanie:** W załączonej dokumentacji oraz Specyfikacji Technicznej znajduje się łącznie 14 projektów, natomiast format cenowy uwzględnia tylko 13. Brakuje projektu pn. "Sieć wewnętrzna wody grzewczej".

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje Wykaz przedmiotów odbioru i płatności będący załącznikiem do formularza ofertowego

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.  
Dział Zakupów  
KIEROŚNIK  
  
Aleksander Baszak

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.  
Dział Zakupów  
Specjalista ds. Umów  
  
Agnieszka Jankowska